

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI**

**ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

Il servizio di manutenzione riguarderà gli impianti elettrici della Sede di Altavilla Vicentina, Via Isonzo, 19 - superficie di metri quadrati 490ca di cui 360 per uffici e sale riunioni;

**ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio verrà reso su chiamata da parte dell'ufficio preposto, tramite richiesta di intervento, da inviarsi via e-mail a Tecnoservicecamere, contenente l'indicazione dello stabile, piano e tipologia di guasto.

Alla fine dell'intervento dovrà essere consegnata all'ufficio preposto un'attestazione di regolare esecuzione riportante ore ed eventuali materiali impiegati, che dovrà essere controfirmata dal Responsabile. I tempi d'intervento dovranno essere i seguenti:

- in giornata, in seguito a guasto od avaria classificato "primario", con l'impegno di garantire il funzionamento entro le 8 ore lavorative successive alla chiamata, qualora l'entità del guasto lo consenta, e fatti salvi accordi diversi fra le parti;
- entro i 2 giorni successivi alla chiamata per gli altri interventi classificati "secondari", che non presentino carattere d'urgenza e non creino disservizi, salvo accordi diversi fra le parti;
- entro 4 ore per eventuali guasti improvvisi ed imprevisi, che creino situazioni di pericolo e/o di emergenza, anche con interventi tampone, rimandando, eventualmente, a tempi successivi interventi più radicali e risolutivi. (o da suo collaboratore)
- annualmente verifica di funzionamento visivo di n. 4 lampade di emergenza. Verifica visiva e strumentale di n. 6 differenziali monofasi.